

KB-Hoch-190438-3

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1¹⁾

CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1¹⁾

Auftraggeber **CONTINENTAL GRAFIX AG**
Client Lettenstraße 2
 CH-6343 Rotkreuz

Gegenstand **"AthleticWalk Laminat"**
Subject

Beschreibung Transparente, selbstklebende Vinylfolie
Description *Transparent, self-adhesive vinyl film*

Klassifizierung **C_{fl} – s1**
Classification

Berichtsdatum 09.04.2024
Issue date

Geltungsdauer 31.03.2029
Validity



Dieser Bericht umfasst 4 Seiten. / *The report comprises 4 pages.*

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
For legal interests, only the German wording is decisive.



¹⁾ EN 13501-1:2018

1. Einleitung / Introduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2018 zugeordnet wird.

This classification report defines the classification assigned to product in accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018.

2. Beschreibung zum Bauprodukte / Description of the construction product

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabei wurde das Produkt mit den folgenden Produktparametern getestet.

The product is fully described in the test reports in support of this classification listed in section 3.1. The product was tested adhering to the following product parameters.

"AthleticWalk Laminat"	
Gesamtdicke / total thickness:	0,32 -0,37 mm
Schutzfilm (abgelöst) / thickness of the protective film (peel off)	0,07 – 0,16 mm
Folie mit Klebstoff (abgelöst) / thickness of the foil with adhesive (peel off)	0,21 - 0,25 mm
Gesamtflächengewicht / total basis weight	0,256 – 0,364 kg/m ²

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine europäische (harmonisierte) Produktnorm.

According to the applicant, the product is not compliant with any European (harmonized) product standard.

3. Prüfberichte und Prüfergebnisse für die Klassifizierung /

Test reports and test results in support of this classification

3.1. Prüfberichte / Test reports

Name des Labors Name of laboratory	Auftraggeber Sponsor	Prüfverfahren Test method	Prüfbericht, Datum Test report, Date
Prüfinstitut Hoch	CONTINENTAL GRAFIX AG Lettenstraße 2 CH-6343 Rotkreuz	DIN EN ISO 11925-2 (Einzelflammentest / single flame source test)	PB-Hoch-190436-2 16.03.2020
			PB-Hoch-240476 09.04.2024
		DIN EN ISO 9239-1 (Bodenbeläge / floorings)	PB-Hoch-190437-2 16.03.2019
			PB-Hoch-240477 09.04.2024

3.2. Prüfergebnisse / Test results

Prüfverfahren Test method	Parameter Parameter	Anzahl der Prüfungen Number of tests	Prüfergebnis (Maximalwert) Test result (Maximum value)	Prüfverfahren Grenzwerte aus DIN EN 13501-1 Thresholds acc. to DIN EN 13501-1
DIN EN ISO 11925-2	Fs	6 (8)	60 mm	≤ 150 mm
	Brennendes Abtropfen Flaming droplets		nein no	—

Fs Flammenausbreitung [mm]
Flame spread [mm]

Tabelle / table 1: Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfung / result of the single flame source test