

KB-Hoch-190517

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1¹⁾

CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1¹⁾

Auftraggeber <i>client</i>	CONTINENTAL GRAFIX AG Lettenstraße 2 CH-6343 Rotkreuz
Gegenstand <i>subject</i>	"MyFloor Laminat"
Beschreibung <i>description</i>	Transparente, selbstklebende Vinylfolie mit weißer, bedruckbarer Vorderseite und silikonisiertem Papierliner <i>Transparent, self-adhesive vinyl film with white, printable front and siliconized paper liner</i>
Klassifizierung <i>classification</i>	C_{fl} – s1
Berichtsdatum <i>issue date</i>	27.05.2019
Geltungsdauer <i>validity</i>	30.04.2024

Dieser Bericht umfasst 4 Seiten. / *The report comprises 4 pages.*

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
For legal interests, only the German wording is decisive.

¹⁾ 13501-1 (01-2010)